

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 07/2026					
Município/UF	CAPIVARI DE BAIXO/SC		Data de preenchimento do relatório mensal	07/08/2026	
Responsável pelas informações	Tarcila Borges Martins		Cargo do Responsável	Responsável Técnica	
O sistema de distribuição recebeu água no mês?	☒ Sim ☐ Não		Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "O sistema de distribuição não recebeu água no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.		
2.1 – Informações relacionadas à infra-estrutura e às condições operacionais (por localidade atingida) – Número de eventos					
Nome da Localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e, ou odor
CENTRO	5				
SANTO ANDRÉ					
VILA FLOR					
ILHOTINHA					
ESTIVA					
CAÇADOR	1	1		1	
SANTA LÚCIA				1	
TRÊS DE MAIO	10				
ALVORADA					
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA					
Turbidez ⁽⁹⁾	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas				26
	Número de dados > 5,0 uT ⁽¹³⁾				2
	Número de dados ≤ 5,0 uT				24
Cor ⁽⁹⁾	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas				26
	Número de dados > 15,0 uH ⁽¹³⁾				10
	Número de dados ≤ 15,0 uH				16
pH ^(9, 12)	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas				26
	Número de dados > 9,5 ⁽¹³⁾				0
	Número de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,5				26
	Número de dados < 6,0 ⁽¹³⁾				0
Fluoreto ^(9, 10, 12)	Sistema de distribuição				
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)				
	Mínimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975				Calculado automaticamente pelo Sisagua
	Máximo recomendado na Portaria GM nº 635/1975				Calculado automaticamente pelo Sisagua
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975				Calculado automaticamente pelo Sisagua
	Número de amostras analisadas				26
	Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011				

	Número de dados > 1,5 mg/L ⁽¹³⁾	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	26
	Referência à Portaria GM nº 635/1975	
	Número de dados >[Máximo] mg/L ⁽¹³⁾	
	Número de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L	
	Número de dados <[Mínimo] mg/L ⁽¹³⁾	
Desinfecção ^(9, 11) (Cloro Residual Livre)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	26
	Número de dados >5,0 mg/L ⁽¹³⁾	0
	Número de dados >2,0 e ≤ 5,0 mg/L ⁽¹³⁾	0
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0 mg/L	26
	Número de dados <0,2 mg/L ⁽¹³⁾	0
Desinfecção ^(9, 11) (Cloro Residual Combinado)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (mg/L)	
	Número de dados >4,0 mg/L	
	Número de dados >2,0 e ≤ 4,0 mg/L	
	Número de dados < 2,0 mg/L	
Desinfecção ^(9, 11) (Dióxido de Cloro)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (mg/L)	
	Número de dados >1,0 mg/L	
	Número de dados >0,2 e ≤ 1,0 mg/L	
	Número de dados < 0,2 mg/L	
Coliformes Totais ⁽⁹⁾	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	26
	Nº de amostras com presença de coliformes totais ⁽¹³⁾	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	26
Escherichia coli ⁽⁹⁾	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	26
	Nº de amostras com presença de <i>Escherichia coli</i> ⁽¹³⁾	0
	Nº de amostras com ausência de <i>Escherichia coli</i>	26
Bactérias heterotróficas ⁽⁹⁾	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	0
	Número de dados >500 UFC/mL ⁽¹³⁾	0
	Número de dados <500 UFC/mL	0

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no sistema de distribuição							
Parâmetro	Data da coleta	Área ou local de coleta	Endereço	Latitude	Longitude	Resultado	Providência*
Turbidez	06/07/2026	ESF Vila Flor	Rua Manoel Zeferino da Silva, 196			5,38	Realizar descarga de rede ou cavalete.
Turbidez	06/07/2026	CDL (Ponta de Rede)	Rua Ademar Nazário Cardoso, 174			5,56	Realizar descarga de rede ou cavalete.
Cor Aparente	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo	Rua Enrnani Cotrin, 187			17,90	Realizar descarga de rede ou cavalete.
Cor Aparente	06/07/2026	APAE Capivari de Baixo	Av. General M. de Lima (APAE)			19,60	Realizar descarga de rede ou cavalete.
Cor Aparente	06/07/2026	PMCB EMEB Dom Anselmo Pietrula	Rua Carlos Chagas, 775			16,50	Realizar descarga de rede ou cavalete.
Cor Aparente	06/07/2026	ESF Vila Flor	Rua Manoel Zeferino da Silva, 196			24,80	Realizar descarga de rede ou cavalete.
Cor Aparente	06/07/2026	PMCB CEI Amélia Zanella	Rua Antônio L. Bittencourt, 3166			16,90	Realizar descarga de rede ou cavalete.
Cor Aparente	06/07/2026	CDL (Ponta de Rede)	Rua Ademar Nazário Cardoso, 174			28,90	Realizar descarga de rede ou cavalete.
Cor Aparente	22/07/2026	ESF Três de Maio	Rua João Lucas de Medeiros, 459			18,40	Realizar descarga de rede ou cavalete.
Cor Aparente	06/07/2026	CEI Maria Magdalena	Rua Pedro Zeferino da Silva, nº 330			18,70	Realizar descarga de rede ou cavalete.
Cor Aparente	06/07/2026	Divisa Capivari / Tubarão	Av. Nilton Augusto Sachetti (Ponte)			18,80	Realizar descarga de rede ou cavalete.

Cor Aparente	06/07/2026	Divisa Capivari / Pescaria Brava	Rua Tomé Pedro da Silva (Divisa)			27,90	Realizar descarga de rede ou cavelete.
-----------------	------------	---	--	--	--	-------	---



Documento assinado digitalmente
TARCILA BORGES MARTINS
Data: 09/08/2026 19:00:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcila Borges Martins
Eng. Química
CRQ 13302648