

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 12/2025					
Município/UF	CAPIVARI DE BAIXO/SC		Data de preenchimento do relatório mensal		06/01/2026
Responsável pelas informações		Graziella da Veiga	Cargo do Responsável		Responsável Técnica
O sistema de distribuição recebeu água no mês?		☒ Sim ☐ Não	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "O sistema de distribuição não recebeu água no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.		
2.1 – Informações relacionadas à infra-estrutura e às condições operacionais (por localidade atingida) – Número de eventos					
Nome da Localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e, ou odor
CENTRO	4				
SANTO ANDRÉ					
VILA FLOR	2				
ILHOTINHA					
ESTIVA					
CAÇADOR	2				
SANTA LÚCIA	1				
TRÊS DE MAIO	5				
ALVORADA	1				
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA					
Turbidez ⁽⁹⁾	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			26	
	Número de dados > 5,0 uT ⁽¹³⁾			0	
	Número de dados ≤ 5,0 uT			26	
Cor ⁽⁹⁾	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			26	
	Número de dados > 15,0 uH ⁽¹³⁾			0	
	Número de dados ≤ 15,0 uH			26	
pH ^(9, 12)	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas			26	
	Número de dados > 9,5 ⁽¹³⁾			0	
	Número de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,5			26	
	Número de dados < 6,0 ⁽¹³⁾			0	
Fluoreto ^(9, 10, 12)	Sistema de distribuição				
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)				
	Mínimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975			Calculado automaticamente pelo Sisagua	
	Máximo recomendado na Portaria GM n° 635/1975			Calculado automaticamente pelo Sisagua	
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975			Calculado automaticamente pelo Sisagua	
	Número de amostras analisadas			26	
	Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011				

	Número de dados > 1,5 mg/L ⁽¹³⁾	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	26
	Referência à Portaria GM nº 635/1975	
	Número de dados >[Máximo] mg/L ⁽¹³⁾	
	Número de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L	
	Número de dados <[Mínimo] mg/L ⁽¹³⁾	
Desinfecção ^(9, 11) (Cloro Residual Livre)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	26
	Número de dados >5,0 mg/L ⁽¹³⁾	0
	Número de dados >2,0 e ≤ 5,0 mg/L ⁽¹³⁾	26
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0 mg/L	0
	Número de dados <0,2 mg/L ⁽¹³⁾	0
Desinfecção ^(9, 11) (Cloro Residual Combinado)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (mg/L)	
	Número de dados >4,0 mg/L	
	Número de dados >2,0 e ≤ 4,0 mg/L	
	Número de dados < 2,0 mg/L	
Desinfecção ^(9, 11) (Dióxido de Cloro)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (mg/L)	
	Número de dados >1,0 mg/L	
	Número de dados >0,2 e ≤ 1,0 mg/L	
	Número de dados < 0,2 mg/L	
Coliformes Totais ⁽⁹⁾	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	26
	Nº de amostras com presença de coliformes totais ⁽¹³⁾	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	26
Escherichia coli ⁽⁹⁾	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	26
	Nº de amostras com presença de <i>Escherichia coli</i> ⁽¹³⁾	0
	Nº de amostras com ausência de <i>Escherichia coli</i>	26
Bactérias heterotróficas ⁽⁹⁾	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	0
	Número de dados >500 UFC/mL ⁽¹³⁾	0
	Número de dados <500 UFC/mL	0

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no sistema de distribuição

Parâmetro	Data da coleta	Área ou local de coleta	Endereço	Latitude	Longitude	Resultado	Providência*



Graziella da Veiga
Química
CRQ 13100776